

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
21.07.2023	№ ПМ 18230061000206944947	



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской
Республике, 426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03,
факс 72-72-08 (код-3412), E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского,
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов
г. Можга, ул. Можгинская, 120 тел./факс (34139) 3-21-13;
e-mail: mojgpn@18.mchs.gov.ru

Предостережение № 22/90 о недопустимости нарушения обязательных требований

21.07.2023 г.

г. Можга

Во исполнение решения о проведении профилактического визита заместителя начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Житникова Антона Сергеевича от 03.07.2023 № 22/127, учетный номер профилактических мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18230061000206746400 от 03.07.2023 г., «11» июля 2023 г. по адресу: 427797, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, МОЖГА ГОРОД, МКР ВЕШНЯКОВСКИЙ, 11, проведен профилактически визит.

В ходе, которого установлено, что при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (монтаж автоматической пожарной сигнализации произведен в 2013 году) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. В соответствии с пунктом 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические

условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 90 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" - В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

На основании изложенного, руководствуясь п. 12 к) Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г.,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 22 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ" ГОРОДА МОЖГИ (ОГРН: 1021801126050, ИНН: 1830011882), 427797, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, МОЖГА ГОРОД, МКР ВЕШНЯКОВСКИЙ, 11, о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности и разъясняя (предупреждая), что за указанные нарушения предусмотрена административная ответственность.

Предлагаю МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД № 22 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ" ГОРОДА МОЖГИ (ОГРН: 1021801126050, ИНН: 1830011882), 427797, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, МОЖГА ГОРОД, МКР ВЕШНЯКОВСКИЙ, 11, принять меры по обеспечению соблюдения указанных обязательных требований.

По результатам рассмотрения предостережения (в соответствии с п. 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г.) может быть подано возражение на предостережение в ОНД и ПР г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского, Кизнерского районов в сроки установленные действующим законодательством.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Можги, Можгинского, Алнашского,
Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору
"21" июля 2023 г.

А.С.Житников

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

