

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«26» марта 2024 г., 18240061000210005368
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Можги, Можгинского, Алнашского,
Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Удмуртская, г Можга, ул Можгинская, Дом 120 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Можгинская, 120,
тел. 83413932113, e-mail: mojgpn@18.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 26 » марта 2024 г. № 2403/002-18/80/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 22
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ" ГОРОДА МОЖГИ, адрес юридического лица: 427797, УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, МОЖГА, МКР ВЕШНЯКОВСКИЙ, Д.11 ИНН 1830011882

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Установленная на объекте система передачи извещения о пожаре не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности и нормативным документам по пожарной безопасности, определенным Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ 69), в том числе требованиям: - пунктов 2, 4, 6, 93 Технического регламента и пункта 32 Приложения Технического регламента Евразийского экономического союза « О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), в части отсутствия сертификата на технические средства сопряженные в единой системе передачи извещения о пожаре; - пунктов 3.6, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 347012-2020 «Системы передачи извещения о пожаре», в части не обеспечения передачи всех требуемых сигналов системы пожарной сигнализации от прибора объектового оконечного на прибор пультный оконечный, в том числе «Пожар», «Неисправность»; - пунктов 7, 8, 10, 11, 12, 21 приказ МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «"Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре", в части отсутствия проектной документации на систему передачи извещений о пожаре сопряженную с системой пожарной сигнализации, отсутствия контроля целостности (работоспособности) линии связи между прибором объектовым оконечным и прибором приемно-контрольным пожарным, отсутствия сопряжения системы передачи извещений о пожаре с прибором пультным оконечным системы «112», установленным в месте, определенном органом исполнительной власти Удмуртской Республики; - пункта 5, 8 порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 13.10.2022 № 552 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в Удмуртской Республике» (статья 18 ФЗ 69), в части отсутствия необходимых лицензий на техническое обслуживание смонтированных на объекте защиты средств обеспечения пожарной безопасности, в том числе на систему пожарной сигнализации, систему оповещения и эвакуации при пожаре и систему передачи извещений о пожаре, отсутствия возможности передавать сигнал системы пожарной сигнализации объекта на специализированное программное обеспечение системы «112» установленное в месте, определенном органом исполнительной власти Удмуртской Республики; - приказа Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (органа исполнительной власти Удмуртской Республики) от 17.11.2023 №200 «О подключении объектов защиты к подсистеме мониторинга системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Удмуртской Республики», в части отсутствия подключения объекта контроля к системе «112».

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 7.1., глава 19, статья 83
Обязательное требование

Требования к проектированию систем передачи извещений о пожаре устанавливаются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.

2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 7, глава 19, статья 83
Обязательное требование
Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Не допускать нарушения требований пожарной безопасности. Разъясняю (предупреждаю), что за указанные нарушения предусмотрена административная ответственность.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (Главный государственный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору) Миндеев Ринат Гафиятович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C5F8F05DC38D010FFF0E02CE498A3AC7
Владелец: Миндеев Ринат Гафиятович
Действителен с 12.02.2024 по 07.05.2025

подпись

Миндеев Ринат Гафиятович - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (Главный государственный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору) телефон: +73413932113, E-mail: mojgpn@18.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале